



## ВЪПРОСИ/ОТГОВОРИ:

1. **Трябва ли да се проектира трафопост в УПИ II -98, което не се изисква по задание, но е посочен в Заповед 1082 за одобряване на ПУП ?**

Не е нужно да се проектира трафопост в тази фаза. Той е обозначен, за да се съобразят участниците със съответните сервитути и ограничения, които биха произлезли спрямо новата сграда. В графичната част на ПУП са котираны отстоянията от ТП, както и неговите габарити.

2. **В североизточния край на имота е предвиден ТП, като до него вече има съществуващ такъв. Предвижда ли се обединение на двата трафопоста? Не, съществуващият ТП е с изчерпан от друг обект капацитет, като новопредвиденият в имота ТП ще бъде свободностоящ, с габарит и отстояния маркирани в графичната част на ПУП и ще захранва новопроектирана сграда.**
3. **Предвижда ли се възможност за интегриране на ТП в обема на проекта? Не, това не е възможно поради общинска наредба, ограничаваща разполагането на ТП в жилищни и смесени сгради. ТП е свободностоящ и е маркиран като обем и ориентир. Не е предмет на разработката към момента.**
4. **Ако има възможност за интегриране на ТП в обема, възможно ли е изместването на неговата позиция? Не, мястото на ТП е зададено от EVN Електроразпределение Бургас, по тяхна схема, параметри и задание.**
5. **Възможно ли е ТП да бъде изнесен под земята? Не, това според Електроразпределителното дружество е оптималното му положение и изложение, съгласувано е местоположението и видът му. Към момента идейната концепция е нужно да се съобрази с неговото разположение без друга намеса.**